



**ELIS A | W-100 | W-150 | W-200 | E-100 | E-150 | E-200 |
N-100 | N-150 | N-200**

EN **AIR CURTAIN**
TECHNICAL DOCUMENTATION OPERATION MANUAL


PL **KURTYNA POWIETRZNA**
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

NL **LUCHTGORDIJN**
TECHNISCHE DOCUMENTATIE GEBRUIKSAANWIJZING

RU **ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

TABLE OF CONTENTS	SPIS TREŚCI
1. GENERAL INFORMATION.....	1. INFORMACJE OGÓLNE
2. TECHNICAL DATA.....	2. DANE TECHNICZNE
2.1. CONSTRUCTION	2.1. BUDOWA
2.2. DIMENSIONS	2.2. WYMIARY
2.3. ACOUSTIC PRESSURE LEVEL/ ACOUSTIC POWER LEVEL	2.3. POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO/ POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
2.4. AIR VOLUME.....	2.4. WYDAJNOŚĆ
3. INSTALLATION	3. MONTAŻ
3.1. RECOMMENDATION OF MONTAGE DISTANCES	3.1. ZALECANE ODLEGŁOŚCI MONTAŻU
3.2. MOUNTING USING RODS UNDER THE CEILING	3.2. MONTAŻ POD STROPEM ZA POMOCĄ SZPILEK
3.3. MOUNTING AT THE WALLS USING BRACKETS.....	3.3. MONTAŻ DO PRZEGRÓD PIONOWYCH ZA POMOCĄ WSPORNIKÓW
3.4. BRACKETS.....	3.4. ELEMENTY ZESTAWU WSPORNIKÓW
3.5. STAGES OF INSTALLATION.....	3.5. ETAPY POSTĘPOWANIA
4. CONTROL SYSTEM.....	4. STEROWANIE
4.1. CONNECTING GUIDE	4.1. PODŁĄCZENIE STEROWANIA ORAZ ZASILANIA
4.2. CONTROL SYSTEM ELEMENTS	4.2. ELEMENTY STEROWANIA
4.3. DRV ELIS CONTROL SYSTEM	4.3. UKŁAD STEROWANIA DRV ELIS
4.3.1. REGULATION TS-ELIS A-W/N WIRING DIAGRAMS	4.3.1. REGULACJA TS-SCHEMATY PODŁĄCZENIA ELIS A-W/N
4.3.2. REGULATION TS-ELIS A-E WIRING DIAGRAMS	4.3.2. REGULACJA TS-SCHEMATY PODŁĄCZENIA ELIS A-E
4.3.3. REGULATION T-box - ELIS A-W/N WIRING DIAGRAMS	4.3.3. REGULACJA T-box - SCHEMATY PODŁĄCZENIA ELIS A-W/N
4.3.4. REGULATION T-box - ELIS A-E WIRING DIAGRAMS	4.3.4. REGULACJA T-box - SCHEMATY PODŁĄCZENIA ELIS A-E
4.3.5. CONTROL SYSTEM – MASTER-SLAVE COMMUNICATION.....	4.3.5. STEROWANIE – ŁĄCZENIE MASTER-SLAVES
4.3.6. CONTROL SYSTEM- DRV CHAINING	4.3.6. STEROWANIE – STEROWANIE – ŁĄCZENIE DRV
4.3.7. CONTROL SYSTEM – BMS CONNECTION.....	4.3.7. STEROWANIE – PODŁĄCZENIE BMS
4.3.8. CONTROL SYSTEM – SETTING BMS ADDRESS.....	4.3.8. STEROWANIE- USTAWIENIE ADRESU.....
5. DOOR CONTACT INSTALLATION	5. MONTAŻ CZUJNIKA DRZWIOWEGO
6. GUIDELINES FOR CONNECTION WITH POWER SUPPLY	6. PODŁĄCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
7. GUIDELINES FOR CONNECTION WITH PIPELINE.....	7. PODŁĄCZENIE INSTALACJI WODNEJ
8. OPERATION.....	8. EKPLOATACJA
9. FILTERS REPLACEMENT	9. WYMIANA FILTRÓW
10. CLEANING AND CONSERVATION.....	10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
11. SERVICE	11. SERWIS I GWARANCJA
INHOUDSOPGAVE	СОДЕРЖАНИЕ
1. ALGEMENE INFORMATIE	1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2. TECHNISCHE GEGEVENS	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
2.1. CONSTRUCTIE	2.1. КОНСТРУКЦИЯ
2.2. AFMETINGEN	2.2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
2.3. AKOESTISCH DRUKNIVEAU/ AKOESTISCH VERMOGEN	2.3. УРОВЕНЬ АКУСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ/ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ
2.4. LUCHTHOEVEELHEID	2.4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
3. INSTALLATIE	3. МОНТАЖ
3.1. AANBEVELING VOOR MONTAGE-AFSTANDEN.....	3.1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ
3.2. MONTAGE MET DRAADSTANGEN ONDER HET PLAFOND	3.2. МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ ШПИЛЕК ПОД ПЕРЕКРЫТИЕМ
3.3. MONTAGE OP DE WAND MET BEUGELS	3.3. МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ МОНТАЖНЫХ КОНСОЛЕЙ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ
3.4. BEUGELS	3.4. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАБОРА МОНТАЖНЫХ КОНСОЛЕЙ
3.5. FASES VAN DE INSTALLATIE	3.5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
4. REGELSYSTEEM.....	4. АВТОМАТИКА
4.1. AANSLUITINSTRUCTIE	4.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
4.2. REGELSYSTEEMELEMENTEN.....	4.2. ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ
4.3. DRV ELIS REGELSYSTEEM	4.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ DRV ELIS
4.3.1. REGELING TS-ELIS A-W/N ELEKTRISCHE SCHEMA'S	4.3.1. УПРАВЛЕНИЕ TS – СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ELIS A-W/N
4.3.2. REGELING TS-ELIS A-E ELEKTRISCHE SCHEMA'S	4.3.2. УПРАВЛЕНИЕ TS – СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ELIS A-E
4.3.3. REGELING T-box - ELIS A-W/N ELEKTRISCHE SCHEMA'S	4.3.3. УПРАВЛЕНИЕ T-box – СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ELIS A-W/N
4.3.4. REGELING T-box - ELIS A-E ELEKTRISCHE SCHEMA'S.....	4.3.4. УПРАВЛЕНИЕ T-box – СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ELIS A-E
4.3.5. REGELSYSTEEM - COMMUNICATIE TUSSEN MASTER EN SLAVE	4.3.5. УПРАВЛЕНИЕ – СОЕДИНЕНИЕ MASTER-SLAVE
4.3.6. REGELSYSTEEM - DRV-MODULES IN SERIE	4.3.6. УПРАВЛЕНИЕ – СОЕДИНЕНИЕ DRV
4.3.7. REGELSYSTEEM - VERBINDING MET GBS	4.3.7. УПРАВЛЕНИЕ – ПОДКЛЮЧЕНИЕ BMS
4.3.8. REGELSYSTEEM - GBS-ADRES INSTELLEN	4.3.8. УПРАВЛЕНИЕ – НАСТРОЙКА АДРЕСА BMS
5. MONTEREN VAN DE DEURSCHAKELAAR	5. УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДАТЧИКА
6. RICHTLIJNEN VOOR HET AANSLUITEN VAN DE STROOMVOORZIENING	6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
7. RICHTLIJNEN VOOR HET AANSLUITEN VAN LEIDINGEN	7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
8. GEBRUIK	8. ОЧИСТКА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
9. FILTERS VERVANGEN	9. ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ
10. REINIGEN EN ONDERHOUD	10. ОЧИСТКА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
11. SERVICE	11. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. GENERAL INFORMATION	1. INFORMACJE OGÓLNE
<p>Air Curtain ELiS A is dedicated to install over the door opening, it provides dynamic barrier cutting out external environment from indoor.</p> <p>ELiS types:</p> <p>ELiS A-W-100 – curtain with water heat exchanger max. range 3 m;</p> <p>ELiS A-N-100 – curtain without heat exchanger (ambient); max. range 3 m;</p> <p>ELiS A-E-100 – curtain with electrical heat exchanger max. range 3 m;</p> <p>ELiS A-W-150 – curtain with water heat exchanger max. range 3 m;</p> <p>ELiS A-N-150 – curtain without heat exchanger (ambient); max. range 3 m;</p> <p>ELiS A-E-150 – curtain with electrical heat exchanger max. range 3 m;</p> <p>ELiS A-W-200 – curtain with water heat exchanger max. range 3 m;</p> <p>ELiS A-N-200 – curtain without heat exchanger (ambient); max. range 3 m;</p> <p>ELiS A-E-200 – curtain with electrical heat exchanger max. range 3 m;</p>	<p>Kurtyny powietrzne ELiS służą do zabezpieczania pomieszczeń przed stratami oraz niekontrolowanymi zyskami ciepła. Montując je nad otworami drzwiowymi zabezpieczają pomieszczenia w okresie zimowym przed napływem zimnego powietrza z zewnątrz lub w okresie letnim przed dostawaniem się ciepłego powietrza do chłodzonego pomieszczenia.</p> <p>W grupie urządzeń ELiS znajdują się następujące modele:</p> <p>ELiS A-W-100 – kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepła, maks. zasięg strumienia 3 m;</p> <p>ELiS A-N-100 – kurtyna bez wymiennika ciepła, maks. zasięg strumienia powietrza 3 m;</p> <p>ELiS A-E-100 – kurtyna z grzałkami elektrycznymi, maks. zasięg strumienia powietrza 3 m;</p> <p>ELiS A-W-150 – kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepła, maks. zasięg strumienia 3 m;</p> <p>ELiS A-N-150 – kurtyna bez wymiennika ciepła, maks. zasięg strumienia powietrza 3 m;</p> <p>ELiS A-E-150 – kurtyna z grzałkami elektrycznymi, maks. zasięg strumienia powietrza 3 m;</p> <p>ELiS A-W-200 – kurtyna z wodnym wymiennikiem ciepła, maks. zasięg strumienia 3 m;</p> <p>ELiS A-N-200 – kurtyna bez wymiennika ciepła, maks. zasięg strumienia powietrza 3 m;</p> <p>ELiS A-E-200 – kurtyna z grzałkami elektrycznymi, maks. zasięg strumienia powietrza 3 m;</p>
* according to ISO 27327-1	* zgodnie z ISO 27327-1
1. ALGEMENE INFORMATIE	1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
<p>Luchtgordijn ELiS A is bedoeld voor montage boven een deuropening en vormt een dynamische barrière tussen de buiten- en de binnenomgeving.</p> <p>ELiS-types:</p> <p>ELiS A-W-100 - luchtgordijn met waterwarmtewisselaar, max. bereik 3 m;</p> <p>ELiS A-N-100 - luchtgordijn zonder waterwarmtewisselaar (ambient), max. bereik 3 m;</p> <p>ELiS A-E-100 - luchtgordijn met elektrische verwarmingselementen, max. bereik 3 m;</p> <p>ELiS A-W-150 - luchtgordijn met waterwarmtewisselaar, max. bereik 3 m;</p> <p>ELiS A-N-150 - luchtgordijn zonder waterwarmtewisselaar (omgeving), max. bereik 3 m;</p> <p>ELiS A-E-150 - luchtgordijn met elektrische verwarmingselementen, max. bereik 3 m;</p> <p>ELiS A-W-200 - luchtgordijn met waterwarmtewisselaar, max. bereik 3 m;</p> <p>ELiS A-N-200 - luchtgordijn zonder waterwarmtewisselaar (ambient), max. bereik 3 m;</p> <p>ELiS A-E-200 - luchtgordijn met elektrische verwarmingselementen, max. bereik 3 m;</p>	<p>Воздушные завесы ELiS предназначены для предохранения помещений от потери или неконтролируемого притока тепла. Устанавливая их над дверным проемом, мы защищаем помещение от попадания холодного воздуха снаружи в зимний период или теплого воздуха в охлаждаемое помещение в летний период.</p> <p>Модельный ряд электрических завес ELiS включает в себя следующие устройства:</p> <p>ELiS A-W-100 – завеса с водяным обогревом, макс. длина струи 3м;</p> <p>ELiS A-N-100 – завеса без обогрева, макс. длина струи 3м;</p> <p>ELiS A-E-100 – завеса с электрическим обогревом, макс. длина струи 3м</p> <p>ELiS A-W-150 – завеса с водяным обогревом, макс. длина струи 3м;</p> <p>ELiS A-N-150 – завеса без обогрева, макс. длина струи 3м;</p> <p>ELiS A-E-150 – завеса с электрическим обогревом, макс. длина струи 3м;</p> <p>ELiS A-W-200 – завеса с водяным обогревом, макс. длина струи 3м;</p> <p>ELiS A-N-200 – завеса без обогрева, макс. длина струи 3м;</p> <p>ELiS A-E-200 – завеса с электрическим обогревом, макс. длина струи 3м;</p>
* volgens ISO 27327-1	* zgodnie z ISO 27327-1



- ① air inlet; ② air outlet;
- ① wlot powietrza; ② wylot powietrza;
- ① luchtinlaat; ② luchtuillaat;
- ① вход воздуха; ② выход воздуха из завесы.

2. TECHNICAL DATA	2. DANE TECHNICZNE								
2. TECHNISCHE GEGEVENS	2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ								
	A-W-100	A-N-100	A-E-100	A-W-150	A-N-150	A-E-150	A-W-200	A-N-200	A-E-200
Power supply [V/Hz] Zasilanie [V/Hz] Stroomvoorziening [V/Hz] Питание [В/Гц]	230 / 50	3x400 / 50	230 / 50	3x400 / 50	230 / 50	3x400 / 50	230 / 50	3x400 / 50	230 / 50
Power consumption [kW] Maks. pobór mocy [kW] Energieverbruik [kW] Макс. потребление мощности [кВт]	0,17	7	0,25	10,7	0,34	15			
Current consumption [A] Maks. pobór prądu [A] Stroomverbruik [A] Макс. потребление тока [А]	0,72	10	1,1	15,5	1,45	21,5			
IP/insulationclass IP klasa izolacji IP Isolatieklasse IP Класс изоляции			21 / F						
Connecting stub [""] Przyłącze [""] Aansluiting [""] Патрубок [""]	½	-	½	-	½	-			
Max. water temperature [°C] Maks. temp. wody grzewczej [°C] Max. watertemperatuur: [°C] Макс. темп. теплоносителя [°C]	95	-	95	-	95	-			
Max. water pressure [MPa] Maks. ciśnienie robocze [MPa] Max. waterdruk [MPa] Макс. рабочее давление [МПа]	-	1,6	-	1,6	-	1,6	-	1,6	-
Temperature increase (ΔT) [°C]* Przyrost temperatury (ΔT) [°C]* Temperatuurstijging (ΔT) [°C]* Изменение температуры воздуха на входе/выходе завесы (ΔT) [°C]*	34	-	25	25	-	21	24	-	18
Weight [kg] Masa urządzenia [kg] Gewicht [kg] Вес аппарата [кг]	20,9	18,4	21,4	28,3	25,3	28,5	37,1	33,6	39
Weight of unit filled with water [kg] Masa urządzenia napełnionego wodą [kg] Gewicht van de unit, gevuld met water [kg] Вес аппарата, наполненного водой [кг]	22,3	-	-	29,6	-	-	38,8	-	-

* A-W temperature increase at inlet air 10°C and heating agent temperature 90/70°C / A-E temperature increase at inlet air 10°C.

* A-W przyrost przy temperaturze na wlocie do urządzenia 10°C dla czynnika 90/70°C / dla A-E przyrost przy temperaturze na wlocie do urządzenia 10°C.

* A-W temperatuurstijging bij inlaatluchtemperatuur van 10°C en temperatuur van het verwarmingsmedium van 90/70 °C / A-E temperatuurstijging bij inlaatluchtemperatuur van 10°C.

* A-W изменение при темп. на входе в аппарат 10°C, темп. теплоносителя 90/70°C / для А-Е изменение при темп. на входе в аппарат 10°C.

2.1. CONSTRUCTION	2.1. BUDOWA
2.1. CONSTRUCTIE	2.1. КОНСТРУКЦИЯ

- **Main construction** – aluminium;
- **Fan** – dual inlet radial fan, blades are made of polypropylene, IP20,
- **Heat exchanger** – copper-aluminium, connecting stub $\frac{1}{2}$ "; electrical heaters PTC;
- **Casing** – sheet steel RAL 9006 or 9016,
 - side panels are made of ABS, 9006 or 9016
 - inlet grille PA6GF30, RAL 9007 or 9016
 - outlet of air curtain PA6GF30, RAL 7016 or 9016
- **Brackets** – steel, RAL 9007 or 9016

- **Konstrukcja wewnętrzna** – aluminium;
- **Wentylator** – wentylator promieniowy, dwustronnie ssący z łopatkami z tworzywa sztucznego PP; IP20;
- **Wymiennik ciepła** – miedziano-aluminiowy; krótkie przyłączeniowe $\frac{1}{2}$ "; grzałki PTC;
- **Obudowa** – stal powlekana powłoką polisetylową; kolor szary RAL 9006 lub biały RAL 9016,
 - elementy boczne tworzywo sztuczne ABS, kolor szary RAL 9006 lub biały RAL 9016
 - kratka wlotowa tworzywo sztuczne PA6GF30, kolor szary RAL 9006 lub biały RAL 9016
 - kratka wylotowa kurtyny tworzywo sztuczne PA6GF30, kolor ciemny szary RAL 7016 lub biały RAL 9016
- **Wsparniki montażowe** – kształtownik stalowy; kolor szary RAL 9007 lub biały RAL 9016



- **Hoofdconstructie** - aluminium;
- **Ventilator** – radiale ventilator met dubbel inlaat, bladen zijn gemaakt van polypropyleen, IP20,
- **Warmtewisselaar** – koper-aluminium, aansluiting $\frac{1}{2}$ "; elektrische verwarmingselementen PTC;
- **Behuizing** - plaatstaal, RAL 9006 of 9016,
 - Zijpanelen zijn gemaakt van ABS, RAL 9006 of 9016
 - Inlaatgrille PA6GF30, RAL 9007 of 9016
 - Uitblaasopening van luchtgordijn PA6GF30, RAL 7016 of 9016
- **Beugels** - staal, RAL 9007 of 9016

- **Внутренняя конструкция** – алюминий ;
- **Вентилятор** – радиальный вентилятор двухстороннего всасывания с лопастями из пластика PP; IP20;
- **Источник тепла** - электрические нагревательные элементы PTC
- **Корпус** – сталь, покрытая полиэстером; цвет серый RAL 9006 или белый RAL 9016
 - боковые элементы пластик ABS, цвет серый серый RAL 9006 или белый RAL 9016
 - входная решетка пластик PA6GF30, цвет серый RAL 9006 или белый RAL 9016
 - выходная решетка завесы пластик PA6GF30, цвет темно серый RAL7016 или белый RAL 9016
- **Монтажные консоли** – стальной гнутый профиль, цвет серый RAL 9006 или белый RAL 9016



2.2. DIMENSIONS

2.2. AFMETINGEN



ELIS: A-W-100; A-N-100; A-E-100



ELIS: A-W-150; A-N-150; A-E-150



ELIS: A-W-200; A-N-200; A-E-200



2.3. ACOUSTIC PRESSURE LEVEL/ ACOUSTIC POWER LEVEL	2.3. POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO/ POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
2.3. AKOESTISCH DRUKNIVEAU/ AKOESTISCH VERMOGEN	2.3. УРОВЕНЬ АКУСТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ/ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ

step / bieg / stand / скорость	A-W-100; A-N-100; A-E-100	A-W-150; A-N-150; A-E-150	A-W-200; A-N-200; A-E-200
3	57 dB(A) / 72 dB(A)	58 dB(A) / 73 dB(A)	59 dB(A) / 74 dB(A)
2	51 dB(A) / 66 dB(A)	52 dB(A) / 67 dB(A)	53 dB(A) / 68 dB(A)
1	44 dB(A) / 59 dB(A)	45 dB(A) / 60 dB(A)	46 dB(A) / 61 dB(A)

* Acoustic power level according to ISO 27327-2 |
 * Poziom mocy akustycznej zgodnie z ISO 27327-2 |
 * Akoestisch vermogen volgens ISO 27327-2 |
 * Уровень акустической мощности в соответствии с ISO 27327-2.

**Acoustic pressure level has been measured 5m from the unit in a 1500m³ space with a medium sound absorption coefficient |
 **Poziom ciśnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o średniej zdolności pochłaniania dźwięku, objętości 1500m³, w odległości 5m od urządzenia |
 **Het akoestisch drukniveau is gemeten op een afstand van 5 m tot de unit in een ruimte van 1500 m³, met een gemiddelde geluidsabsorptiecofficiënt |
 **Уровень звукового давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объемом 1500м³, на расстоянии 5м от аппарата.

2.4. AIR VOLUME	2.4. WYDAJNOŚĆ		
2.4. LUCHTHOEVEELHEID	2.4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		
step/ bieg/ stand/ скорость	A-W-100; A-N-100; A-E-100	A-W-150; A-N-150; A-E-150	A-W-200; A-N-200; A-E-200
3	1500 m ³ /h	2500 m ³ /h	3500 m ³ /h
2	1150 m ³ /h	2100 m ³ /h	2900 m ³ /h
1	850 m ³ /h	1650 m ³ /h	2400 m ³ /h

3. INSTALATION	3. MONTAŻ
3. INSTALLATIE	3. МОНТАЖ


While mounting ELiS A side by side it is important to start from right side (like is shown below), all electrical connection should be done before installing following curtain.

Przy montażu urządzenia ELiS A obok siebie należy pamiętać by czynność tą rozpoczęć od skrajnej prawej kurtyny. Po zawieszeniu urządzenia należy wykonać podłączenie zasilania elektrycznego oraz sterowania (patrz rozdział 5.2. „Podłączenie automatyki”) i dopiero wówczas przejść do montażu kolejnej jednostki.

Wanneer meerdere ELiS A-units naast elkaar worden gemonteerd, is het belangrijk om te beginnen vanaf de rechterzijde (zie hierboven). Alle elektrische aansluitingen moeten zijn gemaakt voor de volgende unit wordt gemonteerd.

При монтаже ELiS рядом друг с другом необходимо помнить о том, что работу необходимо начать с крайней правой завесы. После крепления устройства следует подключить электропитание и управление, и только затем начать монтаж следующего устройства.

max. 5




3. INSTALATION	3. MONTAŻ
3. INSTALLATIE	3. МОНТАЖ

Width of doorway must be equal or lower than width of air curtain outlet (or outlets if air curtains are installed side by side).


Szerokość otworu drzwiowego nie powinna być większa niż szerokość wylotu powietrza kurtyny. W przypadku większych otworów należy zamontować urządzenia obok siebie

De breedte van de deuropening moet even groot of smaller zijn dan de breedte van de uitblaasopening van het luchtgordijn (of uitblaasopeningen wanneer er meerdere luchtgordijnen naast elkaar zijn geïnstalleerd).

Ширина дверного проема не должна превышать ширину сопла воздушной завесы. В случае более широких проемов следует применить несколько завес, установленных рядом друг с другом.



3.1. RECOMMENDATION OF MONTAGE DISTANCES	3.1. ZALECANE ODLEGŁOŚCI MONTAŻU
3.1. AANBEVELING VOOR MONTAGE-AFSTANDEN	3.1. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ



3.2. MOUNTING USING RODS UNDER THE CEILING	3.2. MONTAŻ POD STROPEM ZA POMOCĄ SZPILEK
3.2. MONTAGE MET STANGEN ONDER HET PLAFOND	3.2. МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ ШПИЛЕК ПОД ПЕРЕКРЫТИЕМ

While mounting curtains under the ceiling, 4 rods M8 should be screwed minimum 20 mm deep.

Wanneer luchtgordijnen onder het plafond worden gemonteerd moeten de 4 M8-draadstangen ten minste 20 mm worden ingeschroefd.


W przypadku montażu podstropowego należy w otwory montażowe wkroić 4 szpilki M8. Szpilki powinny być wkrcone w otwór minimalnie na 20 mm długości gwintu.

При монтаже под перекрытием следует использовать 4 шпильки M8. В монтажное отверстие необходимо вкрутить как минимум 20 мм шпильки.



3.3. MOUNTING AT WALLS USING BRACKETS	3.3. MONTAŻ DO PRZEGRÓD PIONOWYCH ZA POMOCĄ WSPORNIKÓW
3.3. MONTAGE OP DE WAND MET BEUGELS	3.3. МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ МОНТАЖНЫХ КОНСОЛЕЙ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ

ELIS: A-W-100; A-N-100; A-E-100; A-W-150; A-N-150; A-E-150; A-W-200; A-N-200; A-E-200;




3.4. BRACKETS

3.4. BEUGELS

3.4. ELEMENTY ZESTAWU WSPORNIKÓW

3.4. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАБОРА МОНТАЖНЫХ КОНСОЛЕЙ



- ❶ 2 bracket ELiS A
- ❷ 4 x plug ($\varnothing 10$ mm)*
- ❸ 4 x double threaded screw (M8)*
- ❹ 4 x washer (M8)*
- ❺ 4 x nut (M8)*
- ❻ 4 x allen screw (M8)

* not included

- ❶ 2 wspornik ELiS A
- ❷ 4 kolek rozporowy ($\varnothing 10$ mm)*
- ❸ 4 szpilka z gwintem dwustronnym (M8)*
- ❹ 4 podkładka okrągła (M8)*
- ❺ 4 nakrętka sześciokątna (M8)*
- ❻ 4 śruba imbusowa (M8)




* nie wchodzą w skład zestawu

- ❶ 2 x steun ELiS A
- ❷ 4 x plug ($\varnothing 10$ mm)*
- ❸ 4 x stokeind (M8)*
- ❹ 4 x vulring (M8)*
- ❺ 4 x moer (M8)*
- ❻ 4 x imbusbout (M8)

* niet meegeleverd

- ❶ 2 монтажные консоли EliS A
- ❷ 4 распорных дюбелей ($\varnothing 10$ мм)*
- ❸ 4 шпильки с двухсторонней резьбой (M8)*
- ❹ 4 круглых шайбы (M8)*
- ❺ 4 шестигранных гаек (M8)*
- ❻ 4 шестигранных болта (M8)*

* не поставляются в наборе монтажных консолей

3.5. STAGES OF INSTALLATION**3.5. FASES VAN DE INSTALLATIE****3.5. ETAPY POSTĘPOWANIA****3.5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ****1****2****3**

ELiS:	A [mm]
ELiS A-W-100; ELiS A-E-100; ELiS-A-N-100;	970
ELiS A-W-150; ELiS A-E-150; ELiS-A-N-150;	1440
ELiS A-W-200; ELiS A-E-200; ELiS-A-N-200;	1895

4. CONTROL SYSTEM	4. STEROWANIE
4. REGELSYSTEEM	4. АВТОМАТИКА
<p>CONTROL SYSTEM - enables:</p> <ul style="list-style-type: none"> Connection of the room thermostat*, TS fan switch, two-* or three way* valve and DCm or DCe door contact*; <p>DRV ELIS CONTROL SYSTEM (auxiliary control system) - enables:</p> <ul style="list-style-type: none"> Connection of the room thermostat*, TS fan switch, two-* or three way* valve and DCm or DCe door contact*; Connect to BMS; SYSTEM FLOWAIR Control up to 5 unit by one panel <p>* not a standard equipment - available as an option.</p>	<p>STEROWANIE – umożliwia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Podłączenie termostatu pomieszczeniowego*, 3-stopniowego regulatora biegów z termostatem TS*, zaworu dwu-* lub trójdrogowego* oraz czujnika krańcowego drzwi DCm lub DCe*; <p>DRV ELIS (zewnętrzny moduł sterowania) - umożliwia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Podłączenie termostatu pomieszczeniowego*, 3-stopniowego regulatora biegów z termostatem TS*, zaworu dwu-* lub trójdrogowego* oraz czujnika krańcowego drzwi DCm lub DCe*; podłączenie BMS; SYSTEM FLOWAIR podłączenie MASTER-SLAVE (sterowanie dla 5 urządzeń za pomocą jednego sterownika) <p>*nie jest standardowym wyposażeniem – dostępny opcjonalnie.</p>
<p>REGELSYSTEEM - ingeschakeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aansluiten van de ruimtethermostaat*, TS ventilatorschakelaar, 2* of 3*-wegklep en DCm- of DCe-deurschakelaar*; <p>DRV ELIS REGELSYSTEEM (hulpregelsysteem)-maakt het mogelijk :</p> <ul style="list-style-type: none"> Aansluiten van de ruimtethermostaat T-box touchscreen bediening ventilatorschakelaar, 2* of 3*-wegklep en DCm- of DCe-deurschakelaar*; Aansluiten op GBS; of FLOWAIR System Regelt tot 5 units met een paneel <p>* niet standaard - leverbaar als optie.</p>	<p>УПРАВЛЕНИЕ – позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> Подключить комнатный термостат*, переключатель скорости вращения TS*, двух- и трехходовой клапан и дверный датчик DCm*; <p>DRV ELIS (внешняя система управления) – позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> подключить комнатный термостат, * 3-ступенчатый регулятор скорости с термостатом TS, * двух- и трехходовой клапан с сервоприводом * а также концевой дверной датчик DCm или DCe*; подключить BMS, СИСТЕМУ FLOWAIR подключить MASTER-SLAVE (управление 5 аппаратами с помощью одного контроллера) <p>* не является частью стандартного набора – опциональный элемент</p>







4.1. CONNECTING GUIDE	4.1. PODŁĄCZENIE STEROWANIA ORAZ ZASILANIA
4.1. AANSLUITINSTRUCTIE	4.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
While connecting ELiS A dismount left side panel and left front panel, cables protract by glands.	W celu podłączenia automatyki oraz zasilania do kurtyn ELiS A należy zdemontować lewą boczną pokrywę a następnie środkowy oraz lewy przedni panel zaślepiający. Przewody zasilające i sterownicze należy przeprowadzić przez dławnice znajdujące się w górnej tylnej części urządzenia.
Demonteer voor het aansluiten van luchtgordijn ELiS A het paneel links en het paneel linksvoor. De bekabeling moet door wartels worden geleid.	Для подключения автоматики и питания к завесе ELiS необходимо открыть нижнюю панель завесы. Провода питания и управления следует пропустить через сальниковые уплотнения, находящиеся в верхней части устройства.

4.2. CONTROL SYSTEM ELEMENTS

4.2. REGELSYSTEEMELEMENTEN

4.2. ELEMENTY STEROWANIA

4.2. ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ


	<p>TS - 3-speed fan switch with room thermostat</p> <p>Temperature range: +10°C ... +30°C Operating temperature range: 0°C ... +40°C IP/Insulation class: IP30 Max current: inductive 5A, resistive 6A Power supply: 230 V/50 Hz</p>	<p>TS - 3-stopniowy regulator z wbudowanym termostatem</p> <p>Zakres nastawy temperatury: +10°C ... +30°C Zakres temperatury pracy: 0°C ... +40°C Stopień ochrony: IP30 Obciążalność styków: indukcyjne 5 A, rezystancyjne 6 A Zasilanie: 230 V/50 Hz</p>	<p>TS - thermostaat 3-standen regeling</p> <p>Temperatuurbereik: +10°C ... +30°C Gebruikstemperatuurbereik: 0°C ... +40°C IP/Isolatieklasse: IP30 Max. stroom: inductief 5 A, resistief 6 A Stroomvoorziening: 230 V/50 Hz</p>	<p>TS - Комнатный термостат со встроенным трехступенчатым переключателем скорости</p> <p>Диапазон настройки температуры: +10°C ... +30°C Диапазон рабочей температуры: 0°C ... +40°C Степень защиты: IP30 Нагрузочная способность контактов: индуктивная 5 А, резистивная 6 А Напряжение питания: 230 В/50 Гц</p>
	<p>T-box</p> <p>Temperature range: +5°C ... +35°C Operating temperature range: -10°C ... +60°C IP/Insulation class: IP30 Power supply: 24 VDC</p>	<p>T-box</p> <p>Zakres nastawy temperatury: +5°C ... +35°C Zakres temperatury pracy: -10°C ... +60°C Stopień ochrony: IP30 Zasilanie: 24 VDC</p>	<p>T-box</p> <p>Meetbereik temperatuur +5°C ÷ +45°C Min -max bedrijfstemperatuur -10°C ÷ +60°C Beschermingsklasse IP30 Voeding 24 VDC</p>	<p>T-box</p> <p>Диапазон регулировки темп. +5°C ÷ +45°C Диапазон рабочей темп. -10°C ÷ +60°C Степень защиты IP30 Напряжение питания 24 VDC</p>
	<p>SRQ3d 1/2" – three-way 1/2 valve with actuator IP/Insulation class: IP20 Power supply: 200 – 240 V 50/60 Hz Max water temperature: +93°C Max water pressure: 2,1 MPa Kvs: 3,4 m³/h Opening time: 18 s</p>	<p>SRQ3d 1/2" – Zawór trójdrogowy 1/2" z silownikiem Stopień ochrony: IP20 Napięcie zasilania: 200 – 240 V 50/60 Hz Maks. temperatura czynnika: +93°C Maks. ciśnienie robocze: 2,1 MPa Kvs: 3,4 m³/h Czas przebiegu: 18 s</p>	<p>SRQ3d 1/2" – 3 wegklep 1/2" met motor IP/Isolatieklasse: IP20 Stroomvoorziening: 200/240 V, 50/60 Hz Max. watertemperatuur: +93 °C Max. waterdruk: 2,1 MPa Kvs: 3,4 m³/uur Openingstijd: 18 s</p>	<p>SRQ3d – Клапан трехходовой 1/2" с сервоприводом Степень защиты: IP20 Напряжение питания: 200-240 В 50/60 Гц; Макс. температура теплоносителя: +93°C Макс. рабочее давление: 2,1 МПа Kvs: 3,4 m³/ч Время хода: 18 с</p>
	<p>SRQ2d 1/2" – two-way 1/2 valve with actuator IP/Insulation class: IP20 Power supply: 200 – 240 V 50/60 Hz Max water temperature: +93°C Max water pressure: 2,1 MPa Kvs: 3,0 m³/h Opening time: 18 s</p>	<p>SRQ2d 1/2" – zawór dwudrogowy 1/2" z silownikiem Stopień ochrony: IP20 Napięcie zasilania: 200 – 240 V 50/60 Hz Maks. temperatura czynnika: +93°C Maks. ciśnienie robocze: 2,1 MPa Kvs: 3,0 m³/h Czas otwarcia: 18 s</p>	<p>SRQ2d 1/2" – 2 wegklep 1/2" met motor IP/Isolatieklasse: IP20 Stroomvoorziening: 200/240 V, 50/60 Hz Max. watertemperatuur: +93°C Max. waterdruk: 2,1 MPa Kvs: 3,0 m³/uur Openingstijd: 18 s</p>	<p>SRQ2d – Клапан двухходовой 1/2" с сервоприводом Степень защиты: IP20 Напряжение питания: 200-240 В 50/60 Гц; Макс. температура теплоносителя: +93°C Макс. рабочее давление: 2,1 МПа Kvs: 3,4 m³/ч Время хода: 18с</p>
	<p>DCe – magnetic door switch with relay Operating temperature range: -5°C ... +60 °C IP/Insulation class: IP 64 Connectors: NO Max current: inductive/ resistive 0,5 A Max relay current: inductive 3 A Max operating contactors distance: 6 mm</p>	<p>DCe – magnetyczny czujnik drzwiowy wraz z szafką przełącznikową Zakres temperatur pracy: -5°C ... +60°C Stopień ochrony: IP 54 Zwory: NO Obciążalność styków czujnika: rezystancyjna/ indukcyjna 0,5 A Maksymalne napięcie styków czujnika: 230 VAC Obciążalność styków szafki: 3 A Maksymalna odległość zwarcia/rozwarcia: 6 mm</p>	<p>DCe - magnetische deurschakelaar met relais Gebruikstemperatuurbereik: -5°C ... +60°C IP/Isolatieklasse: IP 64 Connectors: NO-contact Max. stroom: inductief/ resistief 0,5 A Max. relaisstroom: inductief 3 A Max. contact-afstand: 6 mm</p>	<p>DCe - датчик и шкаф реле Диапазон настройки температуры: -5°C ... +60°C Степень защиты: IP 54 Контакты: НЗ Нагрузка клеммов: резистивная/ индуктивная 0,5 А Макс. напряжение на клеммах: 230 VAC Макс. расстояние открытия/закрытия: 6 мм</p>
	<p>DCm – mechanical door switch Operating temperature range: -10°C ... +80°C IP/Insulation class: IP 65 Connectors: 1xNC i 1xNO Max current: resistive 4 A – inductive 10 A Max Power load: 300 VAC or 250 VDC</p>	<p>DCm – mechaniczny czujnik drzwiowy Zakres temperatur pracy: -10°C ... +80°C Stopień ochrony: IP 65 Zwory: 1xNC i 1xNO Obciążalność styków: rezystancyjna – 10 A Maksymalne napięcie styków: 300 VAC lub 250 VDC</p>	<p>DCm - mechanische deurschakelaar Gebruikstemperatuurbereik: -10°C ... +80°C IP/Isolatieklasse: IP 65 Connectors: 1xNC, 1xNO Max. stroom: resistief 4 A – inductief 10 A Max. vermogenbelasting: 300 VAC of 250 VDC</p>	<p>DCm – механический дверной датчик Диапазон настройки температуры: -10°C ... +80°C Степень защиты: IP 65 Контакты – 1xH3 i 1xHO Нагрузка клеммов: резистивная– 10 А, индуктивная 3 А Макс. напряжение на клеммах: 300 Vac или 250 Vdc</p>

4.3. DRV ELIS CONTROL SYSTEM

4.3. DRV ELIS REGELSYSTEEM

4.3. UKŁAD STEROWANIA DRV ELIS

4.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ DRV ELIS



- Power supply 230 V/50 Hz;
- Connectors for thermostat and fan step switch;
- Door contact connector;
- Valve actuator connector ELIS-...W; heaters contactor connector ELIS-...-E;
- BMS system connection;
- T-box connectors;
- MASTER-SLAVE connectors;
- PT-1000 connectors;

LED INDICATORS:

G1, G2, G3 – signalize number of fan speed operating
S1, S2, S3 – signalize number of set fan speed
T – signalize of valve set
DC – signalize of door contact set
OPEN, CLOSE – signalize valve actuator
WORK – signalize of software working
SW3 – operating mode switch (default settings)

1	
2	MASTER mode operating
3	Service
4	ELIS-..-WN
5	K1 Programme*
6	Operating with thermostat
	SLAVE mode operating
	ELIS-..-E
	K2 Programme**
	Operating w/o thermostat

*K1 programme – Signal from door switch or thermostat is main signal for the device to run
**K2 programme – Signal from door switch is main signal for the device to run and thermostat is in charge of valve/heaters

- Podłączenie zasilania 230 V/50Hz;
- Podłączenie regulatora obrotów z termostatem;
- Podłączenia czujnika drzwiowego;
- Podłączenie zaworu ELIS-..-W; podłączenie stycznika grzałek ELIS-..-E;
- Złącza komunikacyjne do BMS/integracji z systemem;
- Podłączenie inteligentnego sterownika z wyświetlaczem dotykowym T-box;
- Złącza komunikacji dla podłączenia MASTER-SLAVE;
- Podłączenie zewnętrznego czujnika temp. PT-1000;

DIODY SYGANIZACYJNE:
G1, G2, G3 – sygnalizacja biegów pracy wentylatorów
S1, S2, S3 – sygnalizacja zadania biegu przez sterownik
T – sygnalizacja zadania sygnału z termostatu
DC – sygnalizacja zadania sygnału z czujnika drzwiowego
OPEN, CLOSE – sygnalizacja pracy zaworu/stycznika
WORK – sygnalizacja pracy układu
SW3 – przełącznik trybu pracy (ustawienia fabryczne)

1	Przełącznik serwisowy
2	Praca w trybie MASTER
3	Praca w trybie SLAVE
4	Przełącznik serwisowy
5	ELIS-..-WN
6	ELIS-..-E
7	K1-programma*
8	K2-programma**
9	Program K1*
10	Program K2**
11	Praca z termostatem
12	Praca bez termostatu (wymuszenie grzałka)

*K1 program, w którym sygnałem nadziedzonym (uruchamiającym urządzenie) jest sygnał z czujnika drzwiowego lub termostatu.
**K2 program, w którym sygnałem nadziedzonym (uruchamiającym urządzenie) jest sygnał z czujnika drzwiowego a termostat odpowiedzialny jest za pracę zaworu/grzałek.

- Stroomvoorziening 230 V/50 Hz;
- Connectors voor thermostaat en standenschakelaar voor de ventilator;
- Deurschakelaar connector;
- Klepmotorconnector ELIS-..-W, verwarmingselementen-contactconnector ELIS-..-E;
- Aansluiting op GBS;
- T-box connectors;
- MASTER-SLAVE-connectors;
- PT-1000-connectors;

LED-INDICATOREN:
G1, G2, G3 - verlichterlampen voor de werkelijke ventilatorsnelheid
S1, S2, S3 - verlichterlamp voor de ingestelde ventilatorsnelheid
T - verlichterlamp voor klepinstelling
DC - verlichterlamp voor deurschakelaar instelling
OPEN, CLOSE - verlichterlamp voor klepmotor
WORK - verlichterlamp voor activering van software
SW3 - bedrijfsmodus schakelaar (standaardinstellingen)

1	
2	Werkend in MASTER-modus
3	Werkend in SLAVE-modus
4	Service
5	ELIS-..-WN
6	ELIS-..-E
7	K1-programma*
8	K2-programma**
9	Werkend met thermostaat
10	Werkend zonder thermostaat

*K1-programma - Signaal van deurschakelaar of thermostaat is bepaald voor het inschakelen van de unit.

**K2-programma - Signaal van de deurschakelaar is bepaald voor het inschakelen van de unit en de thermostaat regelt de afsluiter/warmingselementen.

- Подключение питания 230 В/50 Гц;
- Подключение регулятора скорости с термостатом;
- Подключение дверного датчика;
- Подключение клапана ELIS-..-W; подключение контактора ТЭНов ELIS-..-E;
- Коммуникационные клеммы BMS/интеграции с системой;
- Подключение командоконтроллера с сенсорным экраном T-box;

⑦ Коммуникационные клеммы MASTER-SLAVE;
⑧ Подключение внешнего датчика темп. PT-1000;

СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИОДЫ:

G1, G2, G3 – сигнализация скорости работы вентилятора
S1, S2, S3 – сигнализация настройки скорости команда контроллером
T – сигнализация сигнала из термостата
DC – сигнализация сигнала из дверного датчика
SW3 – переключатель режима работы (заводские настройки)

1	Сервисный переключатель
2	Работа в режиме MASTER
3	Работа в режиме SLAVE
4	Service
5	ELIS-..-WN
6	ELIS-..-E
7	K1-programma*
8	K2-programma**
9	Программа K1*
10	Программа K2**
11	Работа без термостата (вынужденное отопление)

*K1 программа, в которой ведущим сигналом (запускающим аппарат) является сигнал из дверного датчика или термостата.


**K2 программа, в которой ведущим сигналом (запускающим аппарат) является сигнал из дверного датчика, а термостат отвечает за работу клапана/ТЭНов.

4.3.1. REGULATION TS-ELIS A-W/N WIRING DIAGRAMS

4.3.1. REGELING TS-ELIS A-W/N ELEKTRISCHE SCHEMA'S

4.3.1. REGULACJA TS-SCHEMATY PODŁĄCZENIA ELIS A-W/N

4.3.1. УПРАВЛЕНИЕ TS – СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ELIS A-W/N



① Power supply 230 V/50 Hz (OMY 3x1 mm²)

② Air curtain step switch with thermostat TS (OMY 5x0,5 mm²)

- HEAT - heating mode
- FAN - room thermostat deactivated
- COOL - cooling mode
- 1;2;3 – step switch

③ Door contact DCe/DCm (door closed – contacts opened; door opened – contacts closed) (OMY 2x0,5 mm²)

④ Valve with actuator SRSQ2d (OMY 3x0,75 mm²) or SRQ2d (OMY 3x0,75 mm²)

A – Exchanger water supply

AB – Valve water supply

B – Return pipe water supply

① Stroomvoorziening 230 V/50 Hz; (3-aderig, 3x1 mm²)

② TS-thermostaat met 3-standenregeling voor luchtgordijn (5-aderig, 5x0,5 mm²)

- HEAT - verwarmingsstand
- FAN - kamerthermostaat gedeactiveerd
- COOL – koelingsstand (n.v.t. bij ELIS B)
- 1, 2 of 3 - standenschakelaar

③ Deurschakelaar DCe/DCm (deur gesloten - contact geopend, deur open - contact gesloten) (2-aderig, 2x0,5 mm²)

④ Klep met motor SRSQ2d (3-aderig, 3x0,75 mm²) of SRQ75d (3-aderig, 3x0,75 mm²)

A - Watertoever warmtewisselaar

AB - Watertoever 3-wegklep

B - Watertoever retour naar installatie

① zasilanie 230 V/50 Hz (OMY 3x1 mm²)

② 3-stopniowy regulator obrotów z termostatem TS (OMY 5x0,5 mm²)

- HEAT – funkcja grzania
- FAN – funkcja wentylacji (bez grzania)
- COOL – funkcja chłodzenia (odwrócenie logiki pracy względem HEAT)
- 1;2;3 – zmiana biegu wentylatora

③ czujnik drzwiowy DCe/DCm (drzwi zamknięte – styki rozowane; drzwi otwarte – styki zwarte) (OMY 2x0,5 mm²)

④ zawór z silownikiem SRSQ2d (OMY 3x0,75 mm²) lub SRQ3d (OMY 3x0,75 mm²)

A – doprowadzenie czynnika grzewczego na rurę powrotną kurtyny

AB – doprowadzenie czynnika grzewczego do zaworu

B – doprowadzenie czynnika grzewczego do kurtyny

① питание 230 В/50 Гц (OMY 3x1мм²)

② 3-ступенчатый регулятор скорости с термостатом TS (OMY 5x0,5мм²)

- HEAT – режим отопления
- FAN – режим вентиляции (без обогрева)
- COOL – режим охлаждения (обратная логика работы по отношению к HEAT)
- 1;2;3 – переключение скорости вентилятора

③ дверной датчик DCe/DCm (дверь закрыта – клеммы открыты; дверь открыта – клеммы закрыты)

④ клапан с сервоприводом SRSQ3d (OMY 3x0,75 мм²) или SRQ (OMY 3x0,75 мм²)

А - выход теплоносителя в обратную трубу нагревателя

AB - подача теплоносителя на клапан


B - подача теплоносителя

4.3.2. REGULATION TS-ELIS A-E WIRING DIAGRAMS

4.3.2. REGELING TS-ELIS A-E ELEKTRISCHE SCHEMA'S

4.3.2. REGULACJA TS-SCHEMATY PODŁĄCZENIA ELIS A-E

4.3.2. УПРАВЛЕНИЕ TS – СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ELIS A-E



① Power supply 3x400 V/50 Hz

- ELiS A-E-100 (min. 5x2,5 mm²) (Overcurrent B16)
- ELiS A-E-150 (min. 5x4,0 mm²) (Overcurrent B20)
- ELiS A-E-200 (min. 5x4,0 mm²) (Overcurrent B25)

② Air curtain step switch with thermostat TS (OMY 5x0,5 mm²)

- HEAT - heating mode
- FAN - room thermostat deactivated
- COOL - cooling mode
- 1;2;3 - step switch

③ Door contact DCe/DCm (door closed – contacts opened; door opened – contacts closed) (OMY 2x0,5 mm²)

ATTENTION:

Switch 4 on SW3 to the position "E" and then restart the system switching it off for 5 seconds. Each time the device is switched off the heaters are being cooled for next 30 seconds

① zasilanie 3x400 V/50 Hz

- ELiS A-E-100 (min. 5x2,5 mm²) (Zabezpieczenie B16)
- ELiS A-E-150 (min. 5x4,0 mm²) (Zabezpieczenie B20)
- ELiS A-E-200 (min. 5x4,0 mm²) (Zabezpieczenie B25)

② 3-stopniowy regulator obrotów z termostatem TS (OMY 5x0,5 mm²)

- HEAT – funkcja grzania
- FAN – funkcja wentylacji (bez grzania)
- COOL – funkcja chłodzenia (odwrocenie logiki pracy względem HEAT)
- 1;2;3 – zmiana biegu wentylatora

③ czujnik drzwiowy DCe/DCm (drzwi zamknięte – styki rozwarte; drzwi otwarte – styki zwarte) (OMY 2x0,5 mm²)

UWAGA:

Przelącznik 4 na SW3 ustawić w pozycji jak na rysunku powyżej a następnie zrestartować układ włączając na 5 sekund zasilanie. Po każdorazowym sygnale wyłączenia urządzenia następuje schłodzenie grzałek przez 30 s.

① Stroomvoorziening 3x400 V/50 Hz

- ELiS A-E-100 (min. 5x2,5 mm²) (overspanningsbeveiliging B16)
- ELiS A-E-150;-150 (min. 5x4,0 mm²) (overspanningsbeveiliging B20)
- ELiS A-E-200 (min. 5x4,0 mm²) (overspanningsbeveiliging B25)

② TS-thermostaat met 3-standenregeling voor luchtgordijn (5-aderig; 5x0,5 mm²)

- HEAT - verwarmingsstand
- FAN - kamerthermostaat gedeactiveerd
- COOL - koelingsstand (n.v.t. bij ELiS B)
- 1, 2 of 3 - standenschakelaar

③ Deurschakelaar DCe/DCm (deur gesloten - contact geopend; deur open - contact gesloten) (2-aderig, 2x0,5 mm²)

LET OP:

Schakelaar 4 op SW3 in de stand 'E' en vervolgens het systeem opnieuw in bedrijf stellen en gedurende 5 seconden uitschakelen. Telkens wanneer het systeem wordt uitgeschakeld worden de verwarmingselementen 30 seconden nagekoeld.

① питание 3x400 В/50 Гц

- ELiS A-E-100 (мин. 5x4 мм²) (Предохранитель B16)
- ELiS A-E-150 (мин. 5x6 мм²) (Предохранитель B20)
- ELiS A-E-200 (мин. 5x6 мм²) (Предохранитель B25)

② 3-ступенчатый регулятор скорости с термостатом TS (OMY 5x0,5мм²)

- HEAT – режим отопления
- FAN – режим вентиляции (без обогрева)
- COOL – режим охлаждения (обратная логика работы по отношению к HEAT)
- 1;2;3 – переключение скорости вентилятора

③ дверной датчик DCe/DCm (дверь закрыта – клеммы открытые; дверь открыта – клеммы закрыты)

ВНИМАНИЕ:


Переключатель 4 в SW3 установить в позиции как на рисунке выше и перезапустить систему, выключая на 5 секунд питание. После каждого сигнала выключения ТЭЕы охлаждаются в течение 30 секунд.

4.3.3. REGULATION T-box - ELIS A-W/N WIRING DIAGRAMS

4.3.3. REGELING T-box - ELIS A-W/N ELEKTRISCHE SCHEMA'S

4.3.3. REGULACJA T-box - SCHEMATY PODŁĄCZENIA ELIS A-W/N

4.3.3. УПРАВЛЕНИЕ Т-box – СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ELIS A-W/N



① Power supply 230 V/50 Hz (OMY 3x1 mm²)

② T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm²)

③ Door contact DCe/DCm (door closed – contacts opened; door opened – contacts closed) (OMY 2x0,5 mm²)

④ Valve with actuator SRSQ2d (OMY 3x0,75 mm²) or SRQ3d (OMY 3x0,75 mm²)

A – Exchanger water supply

AB – Valve water supply

B – Return pipe water supply

NOTE: In last DRV in line, dipswitch SW2 has to be switched to the right – T120.

① zasilanie 230 V/50 Hz (OMY 3x1 mm²)

② Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym (LIYCY-P 2x2x0,5 mm²)

③ czujnik drzwiowy DCe/DCm (drzwi zamknięte – styki rozwarte; drzwi otwarte – styki zwarte) (OMY 2x0,5 mm²)

④ zawór z silownikiem SRSQ2d (OMY 3x0,75 mm²) lub SRQ3d (OMY 3x0,75 mm²)

A – doprowadzenie czynnika grzewczego na rurę powrotną kurtyny
AB – doprowadzenie czynnika grzewczego do zaworu
B – doprowadzenie czynnika grzewczego do kurtyny

UWAGA: Dla ostatniego urządzenia pracującego ze sterownikiem T-box wymagane jest ustawienie przełącznika SW2 w prawą pozycję T120.

① Stroomvoorziening 230 V/50 Hz (3-aderig, 3x1 mm²)

② T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm²)

③ Deurschakelaar DCe/DCm (deur gesloten - contact geopend, deur open - contact gesloten) (2-aderig, 2x0,5 mm²)

④ Klep met motor SRSQ2d (3-aderig, 3x0,75 mm²) of SRQ75d (3 aderig, 3x0,75 mm²)

A - Watertoever warmtewisselaar

AB - Watertoever 3-wegklep

B - Watertoever retour naar installatie

OPMERKING: DIP-switch SW2 in de laatste DRV-module in de lijn moet naar rechts worden ingesteld - T120.

① питание 230 В/50 Гц (OMY 3x1мм²)

② Командоконтроллер с сенсорным экраном (LIYCY-P 2x2x0,5 mm²)

③ дверной датчик DCe/DCm (дверь закрыта – клеммы открыты; дверь открыта – клеммы закрыты)

④ клапан с сервоприводом SRSQ3d (OMY 3x0,75 мм²) или SRQ (OMY 3x0,75 мм²)

А - выход теплоносителя в обратную трубу нагревателя

AB - подача теплоносителя на клапан

B - подача теплоносителя


ВНИМАНИЕ: для последнего аппарата подключенного к командоконтроллеру T-box или системе BMS необходимо переключить переключатель SW2 на позицию T120.

4.3.4. REGULATION T-box - ELIS A-E WIRING DIAGRAMS

4.3.4. REGELING T-box - ELIS A-E ELEKTRISCHE SCHEMA'S

4.3.4. REGULACJA T-box - SCHEMATY PODŁĄCZENIA ELIS A-E

4.3.4. УПРАВЛЕНИЕ Т-box – СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ELIS A-E



① Power supply 3x400 V/50 Hz

- ELIS A-E-100 (min. 5x2,5 mm²) (Overcurrent B16)
- ELIS A-E-150 (min. 5x4,0 mm²) (Overcurrent B20)
- ELIS A-E-200 (min. 5x4,0 mm²) (Overcurrent B25)

② T-box (LIYCY-P 2x2x0,5mm²)

③ Door contact DCe/DCm (door closed – contacts opened; door opened – contacts closed) (OMY 2x0,5 mm²)

ATTENTION:

Switch 4 on SW3 to the position "E" and then restart the system switching it off for 5 seconds. Each time the device is switched off the heaters are being cooled for next 30 seconds.

NOTE : In last DRV in line, dipswitch SW2 has to be switched to the right – T120.

① Stroomvoorziening 3x400 V/50 Hz

- ELIS A-E-100 (min. 5x2,5 mm²) (overspanningsbeveiliging B16)
- ELIS A-E-150 (min. 5x4,0 mm²) (overspanningsbeveiliging B20)
- ELIS A-E-200 (min. 5x4,0 mm²) (overspanningsbeveiliging B25)

② T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm²)

③ Deurschakelaar DCe/DCm (deur gesloten - contact geopend, deur open - contact gesloten) (2-aderig, 2x0,5 mm²)

LET OP:

Schakelaar 4 op SW3 in de stand 'E' en vervolgens het systeem opnieuw in bedrijf stellen en gedurende 5 seconden uitschakelen. Telkens wanneer het systeem wordt uitgeschakeld worden de verwarmingselementen 30 seconden nagekoeld.

OPMERKING: DIP-switch SW2 in de laatste DRV-module in de lijn moet naar rechts worden ingesteld - T120.

① zasilanie 3x400 V/50 Hz

- ELIS A-E-100 (min. 5x2,5 mm²) (Zabezpieczenie B16)
- ELIS A-E-150 (min. 5x4,0 mm²) (Zabezpieczenie B20)
- ELIS A-E-200 (min. 5x4,0 mm²) (Zabezpieczenie B25)

② Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym (LIYCY-P 2x2x0,5 mm²)

③ czujnik drzwiowy DCe/DCm (drzwi zamknięte – styki rozwarłe; drzwi otwarte – styki zwarte) (OMY 2x0,5 mm²)

UWAGA:

Przełącznik 4 na SW3 ustawić w pozycji jak na rysunku powyżej a następnie zrestartować układ wyłączając na 5 sekund zasilanie. Po każdorazowym sygnale wyłączenia urządzenia następuje schłodzenie grzałek przez 30 s.

UWAGA: Dla ostatniego urządzenia pracującego ze sterownikiem T-box wymagane jest ustawienie przełącznika SW2 w prawą pozycję T 120.jest ustawienie przełącznika SW2 w prawą pozycję T 120.

① питание 3x400 В/50 Гц

- ELIS A-E-100 (мин. 5x4 мм²) (Предохранитель B16)
- ELIS A-E-150 (мин. 5x6 мм²) (Предохранитель B20)
- ELIS A-E-200 (мин. 5x6 мм²) (Предохранитель B25)

② Т-бокс Командоконтроллер с сенсорным экраном (LIYCY-P 2x2x0,5 мм²)

③ дверной датчик DCe/DCm (дверь закрыта – клеммы открытые; дверь открыта – клеммы закрыты)

ВНИМАНИЕ:

Переключатель 4 в SW3 установить в позиции как на рисунке выше и перезапустить систему, выключая на 5 секунд питание. После каждого сигнала выключения ТЭЫ охлаждаются в течение 30 секунд.


ВНИМАНИЕ: для последнего аппарата подключенного к командоконтроллеру T-box или системе BMS необходимо переключить переключатель SW2 на позицию T120.

4.3.5. CONTROL SYSTEM – MASTER-SLAVE COMMUNICATION

4.3.5. REGELSYSTEEM - COMMUNICATIE TUSSEN MASTER EN SLAVE

4.3.5. STEROWANIE – ŁĄCZENIE MASTER-SLAVE

4.3.5. УПРАВЛЕНИЕ – СОЕДИНЕНИЕ MASTER-SLAVE



Electrical air curtain chaining provides control from 1 to 5 devices using one TS and DC.

Electrical air curtain chaining might be done by cable OMY 3x0,5mm² using connectors CURTAIN IN; CURTAIN OUT

Connecting units among themselves ensure transfer of controlling signals. Whatever each curtain need to be supplied directly.

Switch 2 on SW3 set In position:

– For MASTER curtain

– For SLAVE curtain

In case to connect several devices to one T-box and independent (local) work of curtains with door switches use DRV IN ; DRV OUT connectors.

Bij het in serie schakelen van elektrische luchtgordijnen kunnen tot 5 apparaten met behulp één TS-thermostaat worden geregeld. Indien gewenst i.c.m. één DC (deurcontact).

Gebruik voor het in serie schakelen van elektrische luchtgordijnen 3-adige bekabeling (3x0,5mm²) en sluit deze aan op de connectors CURTAIN IN; CURTAIN OUT

Door de units door te verbinden wordt gegarandeerd dat het regelsignaal wordt doorgegeven. De units dienen een eigen 230V voeding per luchtgordijn te hebben.

Schakelaar 2 op SW3 ingesteld in positie:

- Voor MASTER-luchtgordijn

- Voor SLAVE-luchtgordijn

Gebruik voor het aansluiten van meerdere units op een T-box regeling of en onafhankelijke (lokale) GBS werking van luchtgordijnen met deurschakelaars DRV IN/- DRV OUT-connectors.

Elektryczne łączenie kurtyn zapewnia sterowanie do 5 urządzeń za pomocą jednego sterownika TS oraz jednego czujnika drzwiowego DCe lub DCm.

Elektryczne łączenie kurtyn należy wykonać za pomocą przewodu OMY 3x0,5mm² wykorzystując złącza CURTAIN IN; CURTAIN OUT.

Łączenie zapewnia przekazanie sygnałów sterowniczych. Każda kurtyna powinna zostać oddzielnie zasilona.

Przełącznik 2 na SW3 ustawić w pozycji:

– dla kurtyny pracującej jako MASTER (urządzenie, do którego podłączone są sterowniki)

– dla kurtyn pracujących jako SLAVE (urządzenia, które odbierają sygnały od kurtyny MASTER)

W celu podłączenia kilku urządzeń do jednego sterownika T-box i niezależnej (lokalnej) pracy kurtyn względem czujników drzwiowych należy skorzystać ze złączy DRV IN; DRV OUT.

Соединение завес позволяет управлять с 1 до 5 завесами одновременно с помощью одного командоконтроллера и дверного датчика.

Соединение завес следует выполнить с помощью проводов OMY 3х0,5мм² используя клеммы CURTAIN IN; CURTAIN OUT.

Соединение обеспечивает передачу сигналов управления. К каждой завесе необходимо отдельно подключить питание

Переключатель 2 в SW3 установить в позиции:


– для завесы MASTER

– для завесы SLAVE

Для того, чтобы подключить несколько аппаратов к одному контроллеру T-box и локальной их работе по отношению к дверным датчиком, следует применить клеммы DRV IN; DRV OUT.

4.3.6. CONTROL SYSTEM- DRV CHAINING

4.3.6. REGELSYSTEEM - DRV-MODULES IN SERIE



It is possible to connect up to 31 modules DRV and control them with one T-box controller.

NOTE: In last DRV in line, dipswitch SW2 has to be switched to the right – T120. The maximum length of the connecting cable 50 m (LIYCY-P 2x2x0,5 mm²).

Het is mogelijk om tot 31 DRV-modules met elkaar te verbinden en deze te regelen met behulp van één T-box thermostaat.

OPMERKING: DIP-switch SW2 in de laatste DRV-module in de lijn moet naar rechts worden ingesteld - T120. De maximale lengte van de verbindingenkabel is 50 m (LIYCY-P 2x2x0,5 mm²).

4.3.7. CONTROL SYSTEM – BMS CONNECTION

4.3.7. REGELSYSTEEM - VERBINDING MET GBS

DRV driver has a possibility to be connected to integrated Building Management System (BMS). Connection can be done in two ways:

1. To DRV pcb board(in case of work without T-box)
2. To T-box controller (LIYCY-P 2x2x0,5 mm²)

De DRV-communicatiemodule biedt de mogelijkheid om de module op te nemen in een geïntegreerd gebouwbeheersysteem (GBS). De aansluiting kan op twee manieren worden uitgevoerd:

1. Naar DRV-printplaat (zonder T-box)
2. Naar T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm²)

Name/Nazwa/ Naam/ Название	Description/ Opis/ Omschrijving/ Описание
Physical layer/ Warstwa fizyczna/ Fysieke laag/ Физический уровень	RS485
Protocol/ Protokól/ Protocol/ Протокол	MODBUS-RTU
Baud rate/ Prędkość transmisji/ Baudrate/ Скорость	38400 [bps]
Parity/ Parzystość/ Pariteit/ Контроль четности	Even
Data bits/ Liczba bitów danych/ Databits/ Число битов данных	8
STOP bits/ Liczba bitów stopu/ Stopbits/ Число битов стопа	1

Name/Nazwa/ Naam/ Название	Description/ Opis/ Omschrijving/ Описание
Physical layer/ Warstwa fizyczna/ Fysieke laag/ Физический уровень	RS485
Protocol/ Protokól/ Protocol/ Протокол	MODBUS-RTU
Baud rate/ Prędkość transmisji/ Baudrate/ Скорость	9600-230400 [bps]
Parity/ Parzystość/ Pariteit/ Контроль четности	Even
Data bits/ Liczba bitów danych/ Databits/ Число битов данных	8
STOP bits/ Liczba bitów stopu/ Stopbits/ Число битов стопа	1

ATTENTION: In last DRV in line, dipswitch SW2 has to be switched to the right – T120

LET OP: DIP-switch SW2 in de laatste DRV-module in de lijn moet naar rechts worden ingesteld - T120

4.3.6. STEROWANIE – ŁĄCZENIE DRV

4.3.6. УПРАВЛЕНИЕ – СОЕДИНЕНИЕ MASTER-SLAVE

Za pomocą kontrolera T-box możliwe jest podłączenie i sterowanie do 31 modułów DRV.

UWAGA: Dla ostatniego urządzenia pracującego w sieci BMS lub ze sterownikiem T-box wymagane jest ustawienie przełącznika SW2 w prawą pozycję T120. Maksymalna długość przewodu łączącego 50 m (LIYCY-P 2x2x0,5 mm²).

С помощью контроллера T-box можно соединить и управлять работой 31 DRV.

ВНИМАНИЕ: для последнего аппарата подключенного к командоконтроллеру T-box или системе BMS необходимо переключить переключатель SW2 на позицию T120. Максимальная длина провода - 50 м (LIYCY-P 2x2x0,5 mm²).

4.3.7. STEROWANIE – PODŁĄCZENIE BMS

4.3.7. УПРАВЛЕНИЕ – ПОДКЛЮЧЕНИЕ BMS


Sterowanie umożliwia podłączenia układu do systemu zarządzania budynkiem BMS (Building Management System). Podłączenie można wykonać na dwa sposoby:

1. Do układu automatyki DRV (w przypadku pracy bez sterownika T-box)
2. Do sterownika T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm²)


Автоматика позволяет подключить систему к BMS (Building Management System). Соединение можно осуществить двумя способами:

1. Через DRV (для работы без командоконтроллера T-box)
2. Через командоконтроллер T-box (LIYCY-P 2x2x0,5 mm²)

1.



2.



UWAGA: Dla ostatniego urządzenia pracującego w sieci BMS wymagane jest ustawienie przełącznika SW2 w prawą pozycję.

ВНИМАНИЕ: Для последнего аппарата работающего в сети BMS следует установить переключатель SW2 на правой позиции.



4.3.8. CONTROL SYSTEM – SETTING BMS ADDRESS	4.3.8. STEROWANIE- USTAWIENIE ADRESU																																																								
4.3.8. REGELSYSTEEM - GBS-ADRES INSTELLEN	4.3.8. УПРАВЛЕНИЕ – НАСТРОЙКА АДРЕСА BMS																																																								
<p>When connecting DRV modules to the T-box controller or BMS, you have to binary set addresses on each (each DRV must have individual address) DRV module by DIP-switch SW1. To address modules, check if the power supply is turned off, then set the addresses as shown in the table, then turn on the power supply.</p>	<p>Przy podłączaniu modułów DRV do sterownika T-box lub systemu BMS konieczne jest binarne ustawienie adresu na przełączniku DIP-switch SW1. Każdy moduł sterujący DRV podłączony do Systemu FLOWAIR musi mieć nadany indywidualny adres. W celu ustawienia adresu należy przy wyłączonym napięciu ustawić adres urządzenia (zgodnie z tabelą), a następnie włączyć zasilanie.</p>																																																								
<p>Wanneer DRV-modules op de T-box of een GBS worden aangesloten, moet u de adressen binair instellen (elke DRV-module moet een uniek adres hebben) op elke DRV-module met behulp van DIP-switch SW1. Om de adressen van modules te controleren zorgt u er eerst voor dat de stroomvoorziening uitgeschakeld is. Stel vervolgens de adressen in op de manier zoals is weergegeven in de tabel en schakel dan de stroomvoorziening opnieuw in.</p>	<p>Чтобы подключить модуль DRV к командоконтроллеру T-box или системе BMS необходимо установить бинарный адрес на переключателе DIP-switch SW1. Каждый модуль управления DRV должен обладать индивидуальным адресом. Для того, чтобы установить адрес, следует согласно таблицы установить переключатели в нужной позиции, а затем включить питание.</p>																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DRV</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>16</td> <td>Y1</td> </tr> </tbody> </table>	DRV	1	2	3	4	5	6	1							2							3							...							31								1	2	3	4	5	6		1	2	4	8	16	Y1	<p> switch down/ przełącznik w dół/ schakelaar omlaag/ Переключатель внизу</p> <p> switch up/ przełącznik w góre/ schakelaar omhoog/ Переключатель вверху</p>
DRV	1	2	3	4	5	6																																																			
1																																																									
2																																																									
3																																																									
...																																																									
31																																																									
	1	2	3	4	5	6																																																			
	1	2	4	8	16	Y1																																																			
5. DOOR CONTACT INSTALLATION	5. MONTAŻ CZUJNIKA DRZWIOWEGO																																																								
5. MONTEREN VAN DE DEURSCHAKELAAR	5. УСТАНОВКА ДВЕРНОГО ДАТЧИКА																																																								
<p>Sample of door contact installation. DCm – In case of installation in way which is show on drawing below, connectors 21 and 22 need to be used.</p>	<p>Przykładowe sposoby montażu czujników drzwiowych. drzwi skrzydłowe (np. DCm - w przypadku przedstawionego sposobu montażu należy wykorzystać złącza 21 i 22)</p>																																																								
<p>Voorbeeld voor het monteren van de deurschakelaar. DCm - bij montage volgens het onderstaande aansluitschema moeten de connectors 21 en 22 worden gebruikt. Scharnierende deuren</p>	<p>Пример установки дверного датчика. Одинарная дверь – DCm – в случае данного способа установки необходимо использовать зажимы 21 и 22.</p>																																																								
<p>Dce – In the case of sliding doors (with a parallel installation of the sensor and magnet) is required distance 9-12 mm between the sensor housing and the magnet. For Hinged door max 8 mm between housing and magnet.</p>	<p>Dce – w przypadku drzwi przesuwnych (przy równoległej instalacji czujnika i magnesu) wymagana odległość 9-12 mm między czujnikiem a magnesem. Do drzwi skrzydłowych maksymalnie 8 mm między czujnikiem, a magnesem.</p>																																																								
<p>Dce – bij schuifdeuren (waarbij de sensor en de magneet evenwijdig worden gemonteerd) moet de afstand tussen de sensorbehuizing en de magneet ten minste 9-12 mm zijn. Voor scharnierende deuren mag de afstand tussen de sensorbehuizing en de magneet niet groter zijn dan 8 mm</p>	<p>Dce – в случае представленного способа установки необходимо использовать провода: зеленый и желтый. Остальные, неиспользованные провода, изолировать.</p>																																																								

6. GUIDELINES FOR CONNECTION WITH POWER SUPPLY	6. PODŁĄCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
6. RICHTLIJNEN VOOR HET AANSLUITEN VAN DE STROOMVOORZIENING	6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ


<ul style="list-style-type: none"> Before connecting the power supply check the correctness of controllers connection. These connections should be executed in accordance with their technical documentation. Before connecting the power supply check whether the mains voltage is in accordance with the voltage on the device data shield. Starting the device without connecting the ground conductor is forbidden. 	<ul style="list-style-type: none"> Podłączenia zasilania oraz sterowników powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić poprawność podłączenia sterowników. Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić czy napięcie w sieci jest zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej urządzenia. Uruchomienie urządzenia bez podłączenia przewodu uziemiającego jest niedozwolone.
<ul style="list-style-type: none"> Controleer voordat u de stroomvoorziening aansluit of de regelingen correct zijn aangesloten. Deze aansluitingen moeten worden gemaakt in overeenstemming met de technische documentatie. Controleer voordat u de stroomvoorziening aansluit of de spanning van de netvoeding overeenkomt met de werkspanning op het typeplaatje op de unit. Het is niet toegestaan om de unit op te starten zonder dat de aarding aangesloten is. 	<ul style="list-style-type: none"> Соединение электродвигателей вентиляторов и контроллеров должно быть выполнено в соответствии с технической документацией. Перед подключением электропитания необходимо проверить корректность соединения электродвигателей вентиляторов и контроллеров. Перед подключением электропитания необходимо проверить соответствие напряжения сети напряжению, указанному на табличке технических данных устройства. Электрические соединения, приводящие двигатель в движение, должны быть дополнительно защищены предохранительными автоматами, на случай короткого замыкания в установке. Запрещается пускать устройство без подключения провода заземления.

7. GUIDELINES FOR CONNECTION WITH PIPELINE	7. PODŁĄCZENIE INSTALACJI WODNEJ
7. RICHTLIJNEN VOOR HET AANSLUITEN VAN LEIDINGEN	7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

<ul style="list-style-type: none"> The connection should be executed in a way which does not induce stresses. It is recommended to use flexible pipes to deliver heating agent to the exchanger. It is recommended to install vent valves at the highest point of the system. The system should be executed so that, in the case of a failure, it is possible to disassemble the device. For this purpose it is best to use shut-off valves just by the device. The system with the heating medium must be protected against an increase of the heating medium pressure above the permissible value (1.6 MPa). While screwing exchanger to pipeline - connecting stubs has to be held by wrench. 	<ul style="list-style-type: none"> Przyłącze powinno być wykonane w sposób niepowodujący naprężeń. Zalecane jest stosowanie przewodów elastycznych doprowadzających czynnik grzewczy. Zalecane jest zastosowanie zaworów odpowietrzających w najwyższym punkcie instalacji. Zasilanie wody należy podłączyć do króćca oznaczonego czerwoną naklejką. Instalacja powinna być wykonana w taki sposób, aby w razie awarii istniała możliwość przeprowadzenia demontażu urządzenia (zalecane użycie przewodów elastycznych). W tym celu należy zastosować zawory odcinające tuż przy urządzeniu. Instalacja z czynnikiem grzewczym musi być zabezpieczona przed wzrostem ciśnienia czynnika grzewczego ponad dopuszczalną wartość (1,6 MPa). Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodów z czynnikiem grzewczym oraz szczelność instalacji. Podczas montażu instalacji należy bezwzględnie unieruchomić krótkie przyłączeniowe wymiennika.
<ul style="list-style-type: none"> De aansluiting moet zodanig worden gemaakt dat daardoor nergens mechanische spanning ontstaat. Het verdient aanbeveling om voor het verwarmingsmedium flexibele leidingen naar de warmtewisselaar te gebruiken. Het verdient aanbeveling om ontluchtingspunten te monteren op het hoogste punt in het systeem. Het systeem moet zodanig worden gemonteerd dat bij een storing de unit kan worden gedemonteerd. Het is daarom verstandig om waterzijdige afsluiters vlakbij de unit te monteren. Het systeem met het verwarmingsmedium moet zodanig worden beveiligd dat de druk van het verwarmingsmedium niet hoger dan 1,6 MPa (16 Bar) kan worden. Houd bij het vastschroeven van de leiding op de warmtewisselaar de aansluiting op de warmtewisselaar met een montagesleutel vast. 	<ul style="list-style-type: none"> Соединение должно быть выполнено так, чтобы оно не приводило к нагрузкам на устройство. Рекомендуется в верхней точке системы установить ручной или автоматический воздухоотводчик. Монтаж должен быть произведен так, чтобы при поломке устройства его можно было демонтировать. Для этого отсекающие клапаны лучше всего устанавливать рядом с устройством. Система горячего водоснабжения должна быть оснащена защитой от превышения давления теплоносителя над допустимым уровнем (1,6 МПа). Перед пуском устройства необходимо проверить корректность соединения труб теплоносителя и герметичность установки.




8. OPERATION	8. EKSPLOATACJA
8. GEBRUIK	8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
<ul style="list-style-type: none"> The device is designed for operation inside buildings, at temperatures above 0°C. In low temperatures (below 0°C) there is a danger of freezing of the medium. <p>The manufacturer bears no responsibility for damage of the heat exchanger resulting from freezing of the medium in the exchanger.</p> <p>It is forbidden to place any objects on the heater or to hang any objects on the connecting stubs.</p> <ul style="list-style-type: none"> The device must be inspected periodically. In the case of incorrect operation of the device it should be switched off immediately. It is forbidden to use a damaged device. The manufacturer bears no responsibility for damage resulting from the use of a damaged device. If it is necessary to clean the exchanger, be careful not to damage the aluminium lamellas. For the time of performing inspection or cleaning the device, the electrical power supply should be disconnected. In case water is drained from the device for a longer period of time, the exchanger tubes should be emptied with compressed air 	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnętrz pomieszczeń, w temperaturach powyżej 0°C. W niskich temperaturach (poniżej 0°C) istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia czynnika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wymiennika ciepła będące skutkiem zamarznięcia czynnika w wymienniku. Nie wolno umieszczać na urządzeniu, ani zawieszać na króćach przyłączeniowych żadnych przedmiotów Urządzenie musi podlegać okresowym przeglądom. Przy nieprawidłowej pracy urządzenia należy go niezwłocznie wyłączyć. Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas użytkowania uszkodzonego urządzenia. W przypadku gdy woda z urządzenia zostaje spuszczona na dłuższy okres czasu, rurki wymiennika należy przedmuchnąć sprężonym powietrzem.
<ul style="list-style-type: none"> Het apparaat is ontworpen voor gebruik binnen gebouwen, bij temperaturen boven 0°C. Bij lage temperaturen (onder 0°C) zou het verwarmingsmedium kunnen bevriezen. <p>De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan de warmtewisselaar als gevolg van bevriezing van het medium in de warmtewisselaar.</p> <p>Het is niet toegestaan om objecten op het verwarmingselement te plaatsen of objecten aan de aansluitingen op te hangen.</p> <ul style="list-style-type: none"> De unit moet regelmatig worden geïnspecteerd op juiste werking. Schakel de unit onmiddellijk uit, wanneer deze niet correct werkt. Het is niet toegestaan om een beschadigde unit te gebruiken. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van een beschadigde unit. Wees voorzichtig bij het reinigen van de warmtewisselaar, om te voorkomen dat de aluminium lamellen beschadigen. Onderbreek altijd eerst de stroomvoorziening voordat u de unit gaat inspecteren of reinigen op de warmtewisselaar met een montagesleutel vast. 	<ul style="list-style-type: none"> Устройство предназначено для использования в помещениях, при температурах выше 0°C. При низких температурах (ниже 0°C) появляется риск разморозки теплообменника. Производитель не несет ответственности за возможные поломки теплообменника, вызванные разморозкой теплообменника. Нельзя ставить на устройство или вешать на патрубки какие-либо предметы. Необходимо периодически проверять устройство. В случае неправильной работы следует как можно быстрее выключить его. Запрещается использовать поврежденное устройство. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием поврежденного устройства. В случае если вода из теплообменника спускается на длительный период времени, трубы теплообменника необходимо дополнительно продувать струей сжатого воздуха.
9. FILTERS REPLACEMENT	9. WYMIANA FILTRÓW
9. FILTERS VERVANGEN	9. ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ
ELIS curtains can be equipped with EU2 filters. Filters need to be replaced periodically. Filled filters can cause air flow drop	Kurtyny ELIS w wersji bez wymiennika wyposażone są we wkłady filtracyjne klasy filtracji EU2. Wkłady filtracyjne powinny być regularnie wymieniane – co najmniej raz na rok. Zbytnie zabrudzenie filtrów może powodować spadek wydajności wentylatora a tym samym zmniejszenie skuteczności wytwarzanej bariery powietrznej. Zabrania się montażu filtrów dla kurtyn z grzałkami elektrycznymi. W przypadku urządzenia z wymiennikiem wodnym montaż filtra EU2 skutkuje spadkiem zasięgu do 2,5 m.
ELIS-luchtgordijnen kunnen worden voorzien van EU2-filters. De filters moeten regelmatig worden vervangen. Wanneer filters verstopt zijn, neemt de luchthoeveelheid af. Wanneer in luchtgordijnen met waterwarmtewisselaar een EU2-filter wordt gemonteerd, neemt het bereik af tot 2,5 m	Zawesły ELIS mogą być oszczepione filtry EU2. Filtry необходимо периодически заменять - минимально каждый год. Загазненные фильтры могут привести к пониженной производительности. Запрещается установки фильтров в электрических аппаратах.

9. FILTERS REPLACEMENT	9. WYMIANA FILTRÓW
9. FILTERS VERVANGEN	9. ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ
Replacing of filters step by step:	1.
1.Dismount inlet grill guard (unscrew the screws). 2.Dismount filters holders by unscrewing screws 3. Install grill guard	ELIS: A-N-100  ELIS: A-N-150  ELIS: A-N-200 
Aby wymienić wkłady filtracyjne należy: 1.Zdemontować kratkę wlotową kurtyny odkręcając śruby mocujące. 2.Wyciągnąć filtry wyjmując je z zaczepów 3.Zamocować kratkę wlotową	
Ga voor het vervangen van een filter als volgt te werk: 1. Demonteer de grille van de inlaat (draai de schroeven los). 2.Demonteer de filterhouders door de schroeven los te draaien 3. Monteer de grille	2. ELIS: A-N-100  ELIS: A-N-150  ELIS: A-N-200 
Чтобы установить фильтры, следует: 1. Снять решетку для забора воздуха, ослабив винты 2. Снять фильтры из держателей 3. Установить решетку	

10. CLEANING AND CONSERVATION	10. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
10. REINIGEN EN ONDERHOUD	10. ОЧИСТКА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
<p>Periodically check (min. twice a year) state of contamination of the heat exchanger (ELiS A-W), electric heaters (ELiS A-E) filter (ELiS A-N). Contamination of the air inlet causes a decrease of heating capacity of the unit and the adverse impact on fan operation (causes waving). Excessive dirt on the heaters can cause permanent loss of the rated parameters.</p> <p>If cleaning of heat exchanger is needed use listed guidelines.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disconnect power supply of unit. ▪ Dismount inlet grill guard ▪ It is recommended to use pressured air to clean the exchanger, air stream need to be directed perpendicular to exchanger and moved along lamellas. <p>It is prohibited to use water or sharp items to clean exchanger</p>	<p>Okresowo należy sprawdzać (min. dwa razy na rok) stan zabrudzenia wymiennika ciepła (ELiS A-W), grzałek elektrycznych (ELiS A-E), filtra (ELiS A-N). Zapchanie części włotu powietrza powoduje spadek mocy grzewczej urządzenia oraz niekorzystne wpływa na pracę wentylatora (powoduje falowanie), a także w przypadku grzałek elektrycznych może spowodować trwałą utratę parametrów znamionowych.</p> <p>Czyszczenie wymiennika należy wykonać stosując się do poniższych wytycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Na czas przeprowadzania czyszczenia należy odłączyć zasilanie elektryczne. ▪ Należy zdemontować kratkę wlotową. ▪ Podczas czyszczenia wymiennika należy uważać aby nie pozaginać aluminiowych lamel. ▪ Nie zaleca się używania ostrych przedmiotów do czyszczenia, ze względu na możliwość uszkodzenia lamel. ▪ Zaleca się czyszczenie sprężonym powietrzem. ▪ Nie dopuszcza się czyszczenia wymiennika wodą! ▪ Czyszczenie należy wykonywać ruchami wzdłuż lamel, kierując dyszę nadmuchową prostopadle do wymiennika.

<p>Controleer periodiek (min. tweemaal per jaar) de vervuiling van de warmtewisselaar (ELiS A-W), van de elektrische luchtverwarmers (ELiS A-E) en het filter (ELiS A-N). Vervuiling van de luchtinlaat leidt tot een verlaging van de verwarmingscapaciteit van de unit en is nadelig voor de werking van de ventilator (golfvorming).</p> <p>Neem voor het reinigen van de warmtewisselaar de richtlijnen in deze gebruiksaanwijzing in acht. Door Overmatig vuil op de verwarmingselementen kunnen de nominale ingestelde parameters permanent verloren gaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schakel de stroomvoorziening van de unit uit. ▪ Demonteer de grille van de inlaat ▪ Het verdient aanbeveling om de warmtewisselaar met perslucht te reinigen. De luchtstroom moet loodrecht op de warmtewisselaar worden gebruikt en langs de lamellen worden bewogen. <p>Het is niet toegestaan om voor het reinigen van de warmtewisselaar water of scherpe voorwerpen te gebruiken.</p>	<p>Необходимо периодически (как минимум, двух раз в год) проверять степень загрязнения теплообменника (ELiS A-W), электрических ТЭНов (ELiS A-E), защищающей решетки (ELiS A-N). Загрязнение ламелей теплообменника вызывает падение тепловой мощности устройства и может привести к повреждению вентилятора. Чрезмерное загрязнение нагревательных элементов может привести к перманентной потере номинальных параметров.</p> <p>Очистка теплообменника должна быть произведена в соответствии с нижеуказанными требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Во время очистки устройства необходимо отключить электропитание. ▪ Следует демонтировать входную решетку. ▪ Следует обратить внимание на то, чтобы во время очистки теплообменника не повредить алюминиевые ламели. ▪ Не рекомендуется использовать острые предметы, которые могут повредить тонкое алюминиевое оребрение. ▪ Рекомендуется производить очистку струей сжатого воздуха. Не допускается очистка теплообменника водой! ▪ Очистка должна производиться вертикальными движениями по линии ламелей, воздушное сопло должно направляться перпендикулярно к теплообменнику.
---	---



11. SERVICE	11. SERWIS I GWARANCJA
11. SERVICE	11. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
<p>Please contact your dealer in order to get acquitted with the warranty terms and its limitation.</p> <p>In the case of any irregularities in the device operation, please contact the manufacturer's service department.</p> <p>The manufacturer bears no responsibility for operating the device in a manner inconsistent with its purpose, by persons not authorised for this, and for damage resulting from this!</p> <p>Made in Poland Made in EU</p> <p>Manufacturer: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21 e-mail: info@flowair.pl www.flowair.com</p>	<p>W razie jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia prosimy o kontakt z działem serwisu producenta.</p> <p>Warunki gwarancji: Klient ma prawo w ramach gwarancji do bezpłatnej naprawy urządzenia w wypadku wady ujawnionej w okresie trwania gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> Klient ma prawo w ramach gwarancji do wymiany urządzenia lub jego elementu na nowy produkt, wolny od wad, tylko wtedy gdy w okresie gwarancji producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe. Dowód zakupu stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bezpłatne wykonanie naprawy. W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej koszty z tym związane w pełni wysokości ponosić będzie użytkownik. Gwarancja przysługuje przez okres 24 kolejnych miesięcy od daty zakupu. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego urządzenia do producenta. Producent zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia i naprawy urządzenia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do producenta. W przypadku, gdy wada nie ma charakteru trwałego i jej ustalenie wymaga dłuższej diagnozy producent zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rozpatrzenia gwarancji określonego w punkcie 7. O konieczności przedłużenia terminu potrzebnego do rozpatrzenia gwarancji producent zawiadomi przed upływem 14-tego dnia, liczonego od dnia dostarczenia reklamowanego urządzenia. Producent może wysłać zastępcze urządzenie na życzenie klienta w czasie rozpatrywania gwarancji. Na wysłany, nowy towar wystawiana jest faktura, do której Klient otrzyma korektę w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia, że usterta wynikła z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z wytycznymi producenta lub reklamowane urządzenie okazało się w pełni sprawne – gwarancja nie zostanie uznana, a zgłaszający będzie musiał dokonać zapłaty za urządzenie zastępcze zgodnie z wystawioną fakturą. <p>Ograniczenia gwarancji</p> <ol style="list-style-type: none"> W skład świadczeń gwarancyjnych nie wchodzą: montaż i instalacja urządzeń, prace konserwacyjne, usuwanie usterek spowodowanych brakiem wiedzy na temat obsługi urządzenia. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku wystąpienia niżej wymienionych usterek: <ul style="list-style-type: none"> uszkodzenia lub zniszczenia produktu powstałe w rezultacie niewłaściwej eksploatacji, postępowania niezgodnego z zaleceniami normalnego użycia lub niezgodnego z dostarczoną z urządzeniem dokumentacją techniczną, wad powstałych na skutek montażu urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną, wady powstałe na skutek niezgodnego z zaleceniami w dokumentacji technicznej fizycznego lub elektrycznego oddziaływanego, przegrzania lub wilgoci albo warunków środowiskowych, zamoknięcia, korozji, utleniania, uszkodzenia lub wahania napięcia elektrycznego, pioruna, pożaru lub innej siły wyższej powodującej zniszczenia lub uszkodzenia produktu, mechaniczne uszkodzenia lub zniszczenia produktów i wywołane nimi wady, uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego transportowania lub zapakowania produktu przesyłanego do punktu sprzedaży. Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru przy odbiorze. W razie stwierdzenia usterek klient jest zobowiązany poinformować o nich producenta oraz spisać protokół uszkodzeń u przewoźnika, wad powstałych na skutek normalnego zużycia materiałów wynikających z normalnej eksploatacji. <p>Wyprodukowano w Polsce Made in EU</p> <p>Producent: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21 e-mail: info@flowair.pl www.flowair.com</p>

11. SERVICE AND WARRANTY TERMS	11. SERWIS I GWARANCJA
11. ONDERHOUD EN GARANTIEVOORWAARDEN	11. СЕРВИСНОЕ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
<p>Garantievoorwaarden en beperkingen De garantie geldt voor een periode van 24 opeenvolgende maanden vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt alleen voor onderdelen. De garantie is alleen geldig op Nederlands grondgebied (zie algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op www.drl-products.nl).</p> <p>Neem bij storingen in de werking van de unit contact op met uw installateur.</p> <p>De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van het apparaat op een wijze die niet in overeenstemming is met het beoogde doel, door personen die hiertoe niet bevoegd zijn en voor schade die hieruit voortvloeit!</p> <p>Gefabriceerd in Polen, Gefabriceerd in de EU</p> <p>Fabrikant: FLOWAIR ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21 e-mail: info@flowair.pl www.flowair.com</p> <p>Distributed by DRL-Products b.v. Minervum 7268 4817 ZM Breda The Netherlands tel. +31(0)76 - 581 53 11 fax. +31(0)76 - 587 22 29 e-mail: info@flowair.nl www.flowair.nl</p>	<p>Условия гарантии и её ограничения доступные у дилера. В случае неисправностей в работе аппарата просим обращаться к авторизованному сервису производителя.</p> <p>За эксплуатацию аппарата способами, не соответствующими его назначению, лицами, не имеющими соответственного разрешения, а также за недостатки или ущерб, возникшие на основании этого, производитель не несет ответственности!</p> <p>Произведено в Польше Made in EU</p> <p>Производитель: FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21 e-mail: info@flowair.pl www.flowair.com</p> <p>ЧТУП "Фловайр Групп" Представитель компании FLOWAIR в Беларусь 220075 г. Минск ул. Промышленная 6Б-1, комн. 5 Тел: +375 44 556 03 55 +375 44 554 08 65 email: by@flowair.com www.flowair.com</p> <p>ООО ЮНИО-ВЕНТ Эксклюзивный дистрибутор в России 117036, г. Москва ул. Дмитрия Ульянова, д.19 Тел: +7 495 6425046 Тел: 8 800 707-02-35 e-mail: info@unio-vent.ru www.flowair.ru</p> <p>FLOWAIR UKRAINE LTD Эксклюзивный дистрибутор в Украине 04210 г. Киев пр-т Героев Сталинграда 14 тел/факс Киев: +38 044 501 03 63 моб: +38 067 69 444 39 e-mail: ua@flowair.com www.flowair.ua</p> <p>YAVUUU-IMPEX LCC Эксклюзивный дистрибутор в Монголии Sky Post 46, BOX-100 Chingeltei district Baga toiruu Ulaanbaatar, Mongolia Tel/Fax: 976-11-331092 ; 328259</p>



**Deklaracja zgodności / Declaration Of Conformity / Conformiteitsverklaring / Декларация о
соответствии**

FLOWAIR

ul. Chwaszczyńska 135, 81-571 Gdynia
tel. +48 58 669 82 20, fax: +48 58 627 57 21
e-mail: info@flowair.pl www.flowair.com

FLOWAIR Nederland

Kantoor: Minervum 7268, 4817 ZM Breda, The Netherlands
tel. +31(0)76 - 581 53 11, fax. +31(0)76 - 587 22 29
e-mail: info@flowair.nl ; www.flowair.nl

Niniejszym deklarujemy, iż kurtyny powietrzne / *FLOWAIR hereby confirms that air curtains unit / FLOWAIR verklaart hierbij dat het luchtgordijn* / Компания FLOWAIR декларирует, что воздушная завеса:

- ELIS A: W-100; W-150; W-200; E-100; E-150; E-200; N-100; N-150; N-200;

zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami następujących Dyrektyw Unii Europejskiej /
were produced in accordance to the following European Directives / zijn geproduceerd in overeenstemming met de volgende Europese Richtlijnen / произведены согласно требованиям Директива Европейского Союза:

1. **2014/30/UE** – Kompatybilności elektromagnetycznej / *Electromagnetic Compatibility (EMC) / Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)* / Электромагнитная совместимость (ЭМС) технических средств,
2. **2006/42/WE** – Maszynowej / *Machinery / Machine* / Машины и Механизмы,
3. **2014/35/UE** – Niskonapięciowe wyroby elektryczne / *Low Voltage Electrical Equipment (LVD) / Laagspanningsrichtlijn (LVD)* / Низковольтное оборудование (LVD),
4. **2009/125/WE** – Produkty związane z energią / *Energy-related products (ErP 2015) / Richtlijn energiegerelateerde producten (ErP 2015)* / Энергопотребляющие продукты

oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami / *and harmonized norms ,with above directives / en geharmoniseerde normen, met de bovenstaande richtlijnen /* а также в соединении с данными директивами стандартами

PN-EN ISO 12100:2012	Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka / <i>Safety Of Machinery - General Principles For Design - Risk Assessment And Risk Reduction / Veiligheid van Machines - Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie</i> / Безопасность машин – Общие принципы проектировки – Оценка риска и уменьшение риска.
PN-EN 60204-1:2010	Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne / <i>Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements / Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen</i> / Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.
PN-EN 60034-1:2011	Maszyny elektryczne wirujące – Część 1: dane znamionowe i parametry / <i>Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance / Roterende elektrische machines - Deel 1: Beoordeling en prestatie</i> / Вращающиеся электрические машины. Номинальные данные и характеристики.
PN-EN 61000-6-2:2008	Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 6-2: Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych / <i>Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity for industrial environments / Elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Algemene normen Immunitet voor industriële omgevingen</i> / Электромагнитная совместимость (ЭМС) - Часть 6-2: Общие стандарты - Помехоустойчивость для промышленных обстановок.

Gdynia, 12.04.2018
Product Manager

Dunajski Maciej



CE EAC

52094
MT-DTR-ELIS-A-EN-PL-NL-RU-V1